

Ausschussmitglied Herr Nöthen fragt nach dem Sachstand der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf. In der Mehrzweckhalle wurde ein Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Hausalarm“ angebracht. Wer empfängt diesen Hausalarm?

Die Verwaltung führt hierzu aus, dass die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen nach Zeitplan verläuft. Der Hausalarm dient der Räumung des Gebäudes. Diese Maßnahme wurde als Zwischenlösung installiert, bis das Brandschutzkonzept umgesetzt wird.