

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 27. Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus des Rates der Stadt Meckenheim vom 26.11.2019

9.1	Sachstand Brandschutzmaßnahmen Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf (Herr Nöthen, Bürger für Meckenheim)	
-----	--	--

Ausschussmitglied Herr Nöthen fragt nach dem Sachstand der Durchführung der Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf. In der Mehrzweckhalle wurde ein Druckknopfmelder mit der Aufschrift „Hausalarm“ angebracht. Wer empfängt diesen Hausalarm?

Die Verwaltung führt hierzu aus, dass die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen nach Zeitplan verläuft. Der Hausalarm dient der Räumung des Gebäudes. Diese Maßnahme wurde als Zwischenlösung installiert, bis das Brandschutzkonzept umgesetzt wird.

Meckenheim, den 08.01.2020

Désirée Bergmann
Schriftführerin

