

Herr Pusch fragt nach dem aktuellen Sachstand zur Behebung des Wasserschadens in der KGS Merl.

Antwort der Verwaltung:

Mit der Informationsvorlage I/2021/0362 hat die Verwaltung in einen der zurückliegenden ABWT das politische Gremium ausführlich über die Sachlage informiert.

Baulich ist eine umfangreiche zusätzliche Abdichtung der erdberührenden Kellerwände per Injektionsverfahren erforderlich um hier weitere Wassereinträge zukünftig auszuschließen. Die Einholung von Angeboten ist aufgrund der bekannten Thematik mit der hohen Auslastung der Kapazitäten sehr schwierig. Dennoch ist die Verwaltung optimistisch bis März 2022 die Räumlichkeiten für die Nutzung wieder frei zu geben.