

**Auszug aus der Niederschrift der 13. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses des Rates der
Stadt Meckenheim vom 26.10.2022**

7.1	Notstromaggregate/Netzersatzanlage (NEA) Feuerwehr (BfM-Fraktion vom 5. Oktober 2022)	F/2022/0827
-----	--	-------------

1. Ist die Feuerwehr Meckenheim, inklusive aller Löschgruppen, aktuell so ausgestattet, dass bei einem vergleichbaren Ereignis wie der Flut 2021 diese weiterhin autark arbeits- und einsatzfähig ist?

Antwort der Verwaltung:

Derzeit verfügt keines der Feuerwehrgerätehäuser über eine feste Notstromversorgung/Netzersatzanlage. Die Mittel für die Beschaffung sind für den Haushaltsentwurf 2023/24 angemeldet. In Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Gas-/Mangellage ist die Stadt Meckenheim zwischenzeitlich im Besitz mehrerer (mobiler) Aggregate, die der Feuerwehr je nach Lagebild auch zur Verfügung stehen.

2. Wurden hierzu alle Beschaffungen beauftragt und ausgeliefert?

Antwort der Verwaltung:

Die Beschaffung einer Notstromversorgung/Netzersatzanlage für das Feuerwehrgerätehaus Meckenheim wurde ausgeschrieben. Aufgrund der eingegangenen Angebote verbunden mit den Lieferfristen, wurde die Ausschreibung aufgehoben und wird eine kurzfristig umsetzbare Alternative geprüft.

Darüber hinaus ist in Planung und die Finanzierung im kommenden Haushalt eingeplant, die übrigen Feuerwehrgerätehäuser ebenfalls mit einer festen Notstromversorgung auszustatten.

3. Entsprechen die Beschaffungen den Wünschen und Anforderungen der jeweiligen örtlichen Feuerwehr?

Antwort der Verwaltung:

Die Beschaffungen werden in Abstimmung mit der Wehrleitung und den örtlichen Löschgruppen geplant und durchgeführt.

Meckenheim, den 21.11.2022

Klara Manner
Schriftführerin