

Anhand einer Präsentation werden die laufenden Maßnahmen vorgestellt.

Trinkwasserleitung Merler Ring:

Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung sind abgeschlossen, Asphaltarbeiten und die Sanierungsarbeiten des Erftverbandes dauern an.

Trinkwasserleitung Rheinbacher Straße/Ahrstraße:

Die Trinkwasserleitung ist komplett hergestellt und eingebunden. Die parallel durch den Fachbereich Verkehr und Grünflächen geplante Querungshilfe muss noch fertiggestellt werden.

Hinweis zur Niederschrift:

Die Fertigstellung der Querungshilfe erfolgt – anders als in der Sitzung vermutet – nicht mehr 2023, sondern verschiebt sich witterungsbedingt ins Jahr 2024.

DGUV-Prüfungen der Straßenbeleuchtung

Das Prüfprojekt an 134 Schalt- und rd. 5.600 Leuchtstellen ist abgeschlossen. 10 Schaltstellen mussten ausgetauscht werden (rd. 7,5%). Entdeckte Prüffehler konnten im Rahmen der Prüfungen behoben werden. Die Schlussrechnung liegt vor, der Kostenrahmen des Auftrages wurde eingehalten. Wiederholungsprüfung steht für 2026/2027 auf dem Programm.

Austausch LED-Leuchtmittel:

Der Sachstand zum Austausch der Leuchtmittel wird anhand eines Kuchen-Diagramms vorgestellt. Zum Stand Dezember 2023 sind mit rd. 1.300 Standorten rd. 41 % der betroffenen Leuchtmittel ausgetauscht. Damit konnte die installierte Leistung bereits um 9 kW reduziert werden, was einer Einsparung von 80 MWh/a entspricht.

Der Austausch erfolgt weiter mit eigenem Personal.

Herr Koll erkundigt sich nach erfolgten Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Herr Wilhelm beschreibt den umgesetzten Beschluss des Ausschusses zur Fortsetzung der Reduzierung der Beleuchtung auf 1 von 2 Phasen im Bereich der Oberlichtlaternen (rd. 2/3 des SB-Netzes).