

Ausschussmitglied Koll fragt an, ob die bei der Feuerwehr Meckenheim eingebaute Zisterne auch für die Betankung der Fahrzeuge mit Löschwasser genutzt werden kann.

Im Nachgang zur Sitzung wird ausgeführt, dass eine Betankung der Fahrzeuge aus der Zisterne nicht möglich sei. Im Notfall könnten die Tankfahrzeuge auch als Tankfahrzeuge für Trinkwasser zur Versorgung der Bevölkerung eingesetzt werden. Würden die Fahrzeuge aus der Zisterne betankt, könnte eine Verkeimung nicht ausgeschlossen werden. Damit würde eine Verwendung der Fahrzeuge als Transportfahrzeug für Trinkwasser im Notfall ausschließen.