

TOP:

Vorlage SWA

Geschäftsführung

Vorl.Nr.: VSWA/2015/02732

Datum: 03.12.2015

Gremium	Sitzung am		
Stadtwerkeausschuss	15.12.2015	öffentlich	Kenntnisnahme

Tagesordnung

Modernisierung des Blockheizkraftwerkes am Schulcampus; hier: Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag

Finanzielle Auswirkungen

Begründung

Die BHKW Anlage und die Heizkesselanlage am Schulcampus werden derzeit modernisiert, weil die Altanlagen nicht mehr effizient zu betreiben waren. Das BHKW wird durch zwei neue in der Auslegung optimierte Module mit je 112 kW el. modernisiert.

Die Betriebsleitung wird in der Sitzung zum aktuellen Sachstand berichten.

Meckenheim, den 03.12.2015

Pia-Maria Gietz
weitere Betriebsleiterin

Heinz-Peter Witt
1. Betriebsleiter

Abstimmungsergebnis:

☐

Ja

☐

Nein

☐

Enthaltungen