

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 21. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 14.12.2016

8.1	Standüberprüfung Lichtmasten (Herr Koll, CDU)	
-----	---	--

Herr Koll:

Am Sportplatz in Altendorf ist ein Lichtmast umgekippt. Wie werden die Masten überprüft und wie geht die Verwaltung damit um?

Antwort der Verwaltung:

Es handelt sich um einen sturmbedingten Schaden. Das Leuchtmittel wurde nicht beschädigt und ein neuer Lichtmast ist bestellt. Die Lichtmasten wurden in den letzten Jahren nicht überprüft. Aktuell läuft eine Preisanfrage für eine Überprüfung der Masten, die dann kurzfristig erfolgen soll.

Meckenheim, den 28.12.2016

Sabine Gummersbach
Schriftführer/in