

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 18. Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus des Rates der Stadt Meckenheim vom 14.11.2017

| | | |
|-----|--|--|
| 8.1 | Betrieb der Aufzugsanlage am Bahnhof Meckenheim (AM Frau Rebhan, SPD) | |
|-----|--|--|

AM Frau Rebhan (SPD) erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand in Bezug auf die Aufzugsanlage des Bahnhofs Meckenheim und fragt, zu welchem Zeitpunkt diese nun voraussichtlich in Betrieb genommen werden kann sowie aus welchem Grund eine Inbetriebnahme bisher gescheitert ist.

Antwort der Verwaltung:

Der Fachbereich 66 schreibt die Deutsche Bahn AG in dieser Sache fortlaufend an, um der Forderung, die Aufzugsanlage in Betrieb zu nehmen Nachdruck zu verleihen.

Ohne die Einrichtung einer funktionstüchtigen Notrufanlage darf der Aufzug jedoch nicht in Betrieb genommen werden. Die Bahn hat der Stadt Meckenheim die technischen Gründe, die eine Einrichtung der Notrufanlage bis zum heutigen Tag verhindern, leider nicht mitgeteilt.

Meckenheim, den 05.03.2018

Christopher Nohr
Schriftführer