

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 19. Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus des Rates der Stadt Meckenheim vom 06.02.2018

8.2	Sachstand der Mängelliste Rathaus (AM Herr Brackmann, UWG)	
-----	--	--

AM Herr Brackmann (UWG) erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand hinsichtlich der Mängelliste des Rathauses.

Antwort der Verwaltung:

Die Mängelliste ist stark geschrumpft, es sind jedoch noch Mängel vorhanden. Deshalb sind auch Geldbeträge zum Teil noch nicht vollständig ausgezahlt worden. Die nächste Projektsitzung zu diesem Thema findet bereits zeitnah statt. Die Betonstufen / Bodenbeläge in den Treppenhäusern werden zurzeit von zwei Gutachtern geprüft. Der Geruch in der Küche wird von dem Fettabscheider verursacht. Die Heizungs- und Lüftungssysteme des Rathauses und der Jungholzhalle sind getrennte Systeme, eine gegenseitige Beeinflussung ist somit ausgeschlossen.

Meckenheim, den 08.03.2018

Christopher Nohr
Schriftführer