

**Auszug aus der Niederschrift der 13. Sitzung des  
Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt  
Meckenheim vom 13.09.2018**

6	Sachstandsbericht: Sanierung Brunnenhaus	I/2018/03586
---	--	--------------

Die Betriebsleitung informiert anhand eine Powerpoint-Präsentation über den Sachstand am Notbrunnen. Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen, es läuft zurzeit der Probebetrieb.

Herr Wilhelm stellt die neue Situation anhand von Fotoaufnahme des Innen- und Außenbereiches vor und erläutert die wesentlichen Änderungen.

Herr Dr. Gottschalk erkundigt sich nach der Wasserqualität des Notbrunnens. Herr Witt führt hierzu aus, dass aufgrund der vorliegenden Analyse-Ergebnisse das Wasser des Brunnens grundsätzlich als Trinkwasser geeignet ist. Das Wasser müsste aufgrund leicht erhöhter Nitratwerte allerdings behandelt werden.

Meckenheim, den 15.10.2018

Christian Wilhelm  
Schriftführer/in